

PROTON[®]

05112121

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА **PROTON EL**



ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР З
**ЕЛЕКТРИЧНИМ
НАГРІВОМ**

- ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
- ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- МОНТАЖ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
- ПІДКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

UA

RU

EN

www.proton.com.ua



КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА PROTON EL

1. ЗВЕРНЕННЯ	3
2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	4
3. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	5
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ	6
5. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	7
6. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ	8
7. КОНСТРУКЦІЯ	9
8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
9. АКСЕСУАРИ	12
10. МОНТАЖ	15
11. СТАНДАРТНЕ РІШЕННЯ	17
12. АВТОМАТИКА	18
13. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ	19
14. ПІДКЛЮЧЕННЯ АВТОМАТИКИ	20
15. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ	21

Увага!

При отриманні обладнання рекомендуємо провести огляд пакування на предмет пошкодження, а також перевірити комплектність обладнання і документації.



КОМПАНІЯ **ПРОТОН ГРУП** ДЯКУЄ ВАМ ЗА ВИБІР ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА **PROTON EL**



Для забезпечення правильного підключення і використання приладу уважно ознайомтеся з цим керівництвом до початку монтажу.



Рекомендуємо зберігати дане керівництво в надійному місці для можливості звернення до нього в процесі експлуатації.



Особливу увагу звертаємо на дотримання заходів безпеки при монтажі даного обладнання, а також будь яких дій, пов'язаних з сервісним обслуговуванням і експлуатацією.



Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену невірним монтажем, пуско-налагодженням, експлуатацією або нецільовим використанням обладнання.



Виробник не несе відповідальності за збитки, завдані діями осіб, неознайомих з даними керівництвом.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в це керівництво без попереднього повідомлення.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію і конструкцію обладнання, які не впливають на його функціонування і базові технічні параметри.



Обладнання може встановлюватися і експлуатуватися виключно в умовах, для яких воно призначено. Будь яке інше застосування, що не відповідає справжньому керівництву, може привести до наслідків у вигляді пошкодження майна, травм і загибелі персоналу.



Перед проведенням будь яких робіт, пов'язаних з обладнанням, ознайомтеся з даними матеріалами для забезпечення безпеки.



Обладнання повинно монтуватись і підключатись до інженерних мереж тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідні дозволи і допуски.



Під час монтажу, пуско-налагодження, ремонту і обслуговування обладнання дотримуйтесь правил і норм безпеки.



Встановлюйте обладнання на міцній основі або поверхні, здатної витримати його вагу з теплоносієм.



Використовуйте кріплення, що відповідають матеріалу поверхні, на яке монтується обладнання.



Перед підключенням джерела живлення перевірте параметри електричної мережі на відповідність даним, зазначеним в цьому керівництві.



Перевірте наявність заземлення. Не допускайте використання обладнання без заземлення, це може призвести до пошкодження майна, травм або загибелі персоналу.



Електрична мережа, що живить обладнання та автоматику, повинна бути захищена від зникнення фаз.



Не допускається використання апарату із закритими жалюзі.



Не допускається попадання всередину апарату сторонніх предметів і рідин.



Щоб уникнути перегріву — не накривайте обладнання.



Зберігання та транспортування обладнання допускається тільки в заводській упаковці.



Обладнання може транспортуватись будь яким видом транспорту, що забезпечує його зберігання і виключає механічні пошкодження, згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.



Перед розпаковою обладнання слід перевірити, чи присутні будь які сліди пошкодження коробки. Рекомендується перевірити чи не був пошкоджений під час транспортування корпус обладнання. У разі виявлення однією з перерахованих вище ситуацій слід зв'язатися з нами за телефоном або електронною поштою.



Рекомендуємо переносити обладнання вдвох. Під час транспортування слід використовувати відповідні інструменти, щоб уникнути пошкодження обладнання і не завдати шкоди здоров'ю.



Обладнання слід зберігати в приміщенні, де підтримуються наступні умови: відносна вологість повітря не перевищує 85%, відсутня конденсація вологи, температура навколишнього повітря від -30 до + 40 °C.



Обладнання повинно монтуватись і підключатись до інженерних мереж тільки кваліфікованим персоналом, що має відповідні дозволи і допуски.



При довготривалому невикористанні обладнання необхідно відключити його від джерела живлення.



Для належної і довговічної роботи обладнання рекомендується використовувати елементи керування ECOMATIC PRO.



Необхідно обмежити доступ неуповноважених осіб до обладнання, а також провести навчання обслуговуючого персоналу.



Рівень забруднюючих речовин в повітрі повинен відповідати значенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин у внутрішньому повітрі не виробничих приміщень з рівнем концентрації пилу до 0.3 г/м³. Забороняється використовувати обладнання протягом усього терміну виконання будівельних робіт, за винятком пуско-налагодження системи.




PROTON EL

Використання тепловентилятора з електричним нагрівом PROTON EL надзвичайно ефективно за відсутності системи гарячого водопостачання.

У цих моделях використовуються електричні ТЕНи, виготовлені з високолегованої неіржавіючої сталі, що забезпечує високу інтенсивність теплообміну і тривалу безперебійну роботу обладнання.



Принцип дії тепловентилятора заснований на роботі осьового вентилятора, який нагнітає повітря і пропускає його через електричні ТЕНи. Нагріте таким чином повітря подається в приміщення і прямує в робочу зону (область перебування людей) за допомогою направляючих жалюзі.





Увага!

Для тепловентилятора PROTON EL завжди потрібно використовувати захисні пристрої і автоматику розроблені спеціально для нього.


PROTON EL12



**PROTON EL23
PROTON EL30**




КОРПУС



Корпус складається з металевих елементів, пофарбованих порошковою фарбою.


ОСЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР



Вентилятор розташований в спеціально сформованому дифузорі в задній частині апарату. Завдяки цьому потік повітря рівномірно розподіляється на всю поверхню електричних оребрених ТЕНів. Це рішення зменшує рівень шуму, який створює проходяще повітря. Вентилятор оснащений спеціальними ґратами, які захищають апарат від попадання в нього сторонніх предметів і запобігають можливості травмування персоналу лопатями вентилятора.


Номінальне живлення вентиляторів PROTON EL здійснюється від джерела 230В/50Гц. Рівень захисту двигуна IP54. Робочий діапазон температур під час роботи складає до +55 °С.

ТЕНи



Нагрівальні елементи, встановлені в тепло-вентиляторах PROTON EL виконані з високолегованої неіржавіючої сталі. Рама кріплення ТЕНів виконана з оцинкованої сталі. Термодатчики захисту ТЕНів від перегріву змонтовані у верхній і нижній частині рами.

НАПРАВЛЯЮЧІ ЖАЛЮЗІ





Направляючі жалюзі виготовлені з анодованого алюмінію, забезпечують мінімальний опір повітря на виході з апарату. Захист від корозії гарантує довговічність і збереження зовнішнього вигляду.

МОДЕЛІ		EL12			EL23			EL30		
Швидкість	–	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Витрата повітря	м³/г	1000	1400	2000	4000	4900	5700	3900	4800	5600
Потужність нагріву	кВт	4.0	8.0	12.0	11.25	22.50	22.50	11.25	18.75	30.0
Приріст температури	°C	12	17	18	9	14	12	9	12	16
Кількість нагрівальних елементів (ТЕНів)	шт	3			6			9		
Максимальна температура ТЕНів¹	°C	230			180			180		
Параметри живлення ТЕНів	В/Гц	400/50			400/50			400/50		
Максимальна дальність струменя повітря	м	13			25			25		
Параметри живлення двигуна	В/Гц	230/50			230/50			230/50		
Потужність двигуна	Вт	85			390			390		
Номінальний струм апарату	А	23			45			56		
Рівень шуму²	дБ	48			57			57		
Клас захисту обладнання	ІР	21			21			21		
Вага нетто	кг	21.6			34.7			44.6		
Вага брутто	кг	24.6			37.2			47.1		
Габарити нетто (ШхВхГ)	мм	590x505x310			735x680x400			735x680x400		
Габарити брутто (ШхВхГ)	мм	600x525x400			800x700x400			800x700x400		


¹ При обдуві.

² Вимірювання проводилося на відстані 5 м від апарату.



КОНСОЛЬ МОНТАЖНА ДЛЯ PROTON EL12



Консоль монтажна йде в зборі з тепловентилятором PROTON EL 12.



На стіні у вертикальному положенні.



На стіні з поворотом в праву або ліву сторону під кутом від 0°- 85°.



Тепловентилятори PROTON EL встановлюються лише у вертикальному положенні (настінний монтаж), горизонтальний (стельовий) доступний при використанні автоматики, що реалізує затримку відключення вентилятора для охолодження електрокалорифера.



При монтажі консолі до корпусу апарату PROTON EL12 використовуйте болти M6x25. Недотримання використання болтів довжиною більше 25 мм може привести до деформації внутрішніх елементів апарату.




За умови монтажу консолі до стіни або стелі використовувати монтажні елементи, відповідні до їх несучої здатності.



Недотримання при монтажі мінімальної відстані (0.15 м) від стіни або стелі приведе до неправильної роботи тепловентилятора, що може вплинути на термін служби обладнання.

9. АКЕСУАРИ

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА ДЛЯ PROTON EL23|EL30



На стіні у вертикальному положенні.

На стіні з поворотом в праву або ліву сторону під кутом від 0°- 85°.



Тепловентилятори PROTON EL встановлюються лише у вертикальному положенні (настінний монтаж), горизонтальний (стельовий) доступний при використанні автоматики, що реалізує затримку відключення вентилятора для охолодження електрокалорифера.



Тепловентилятор PROTON EL встановлюється лише у вертикальному положенні (монтаж на стіні).




За умови монтажу консолі до стіни або стелі використовувати монтажні елементи, відповідні до їх несучої здатності.



Недотримання при монтажі мінімальної відстані (0.25 м) від стіни або стелі приведе до неправильної роботи тепловентилятора, що може вплинути на термін служби обладнання.

КОНСОЛЬ МОНТАЖНА ДЛЯ PROTON EL23|EL30



1. Закріпити на корпусі тепловентилятора кронштейни **1**, **2**, використовуючи болти **3** і шайби **4**. Простежити за положенням кронштейнів — вигляд **A**, **B**.
2. Закріпити під необхідним кутом консоль (позиція **5**) на стіні, використовуючи анкерні болти (у комплект не входять).
3. Встановити тепловентилятор на консоль, завівши виступ нижнього кронштейна (позиція **1**) в отвір на консолі (позиція **5**). Потім, поєднавши отвір на кронштейні (позиція **2**) і верхній отвір на консолі (позиція **5**), зафіксувати збірку болтами **6**.
4. Встановити тепловентилятор під необхідним кутом і затягнути болти **6**.



При монтажі консолі CM 3D до корпусу тепловентилятора PROTON EL використовуйте болти M8x25 що входять в комплект. Недотримання використання болтів довжиною більше 25 мм може привести до деформації внутрішніх елементів апарату.





Використовуйте кріплення, відповідне матеріалу основи, на яке монтується обладнання.

10. МОНТАЖ

PROTON®

PROTON EL12





МОНТАЖ НА СТІНІ

Відстань від стіни не менше	0.15 м
Висота монтажу	2-5 м
Дальність потоку повітря	до 13 м

* направляючі жалюзі встановлені під кутом 45°



PROTON EL23|EL30



МОНТАЖ НА СТІНІ

Відстань від стіни не менше	0.25 м
Висота монтажу	3-8 м
Дальність потоку повітря	до 25 м

* направляючі жалюзі встановлені під кутом 45°



Недотримання мінімальних відстаней від стін 0.5 м і 0.25 м (0.15 м для PROTON EL12) від точки кріплення консолі до вентилятора приведе до неправильної роботи обладнання, що може вплинути на термін служби тепловентилятора.



На малюнках наведені приклади розташування тепловентиляторів, яке забезпечить найбільш рівномірний розподіл тепла в приміщенні.




Тепловентилятор PROTON EL встановлюється лише у вертикальному положенні (монтаж на стіні).



Тепловентилятори PROTON EL встановлюються лише у вертикальному положенні (настінний монтаж), горизонтальний (стельовий) доступний при використанні автоматики, що реалізує затримку відключення вентилятора для охолодження електрокалорифера.

11. СТАНДАРТНЕ РІШЕННЯ

PROTON EL12|EL23|EL30



СПЕЦИФІКАЦІЯ

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР	КОНСОЛЬ МОНТАЖНА	АВТОМАТИКА	SKU
PROTON EL12	У КОМПЛЕКТІ	У КОМПЛЕКТІ	101 080
PROTON EL23	У КОМПЛЕКТІ	У КОМПЛЕКТІ	101 088
PROTON EL30	У КОМПЛЕКТІ	У КОМПЛЕКТІ	101 092
ОПЦІЯ	SKU		
Термодатчик зовнішній NTC65	211 010		

¹ У комплекті з тепловентилятором.
² Опція.

ДЛЯ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРІВ

PROTON EL 12 | EL 23 | EL 30



КОНТРОЛЕР ПРОГРАМОВАНИЙ

Для регулювання температури (в комплекті з тепловентилятором PROTON EL).

- Програмований температурний режим з точністю до 0.5 °C
- Діапазон регулювання температур +5°C ... +70°C
- Автоматичний або ручний режим управління швидкістю обертання 3-х швидкісного АС-двигуна вентилятора
- Тижневе програмування 5+1+1
- Можливість роботи з пультом дистанційного керування RC30
- Можливість роботи з термодатчиком зовнішнім NTC65
- Високий рівень енергозбереження і зниження шуму
- Захист від падіння температури в приміщенні нижче критичного рівня
- Робота на обігрів і охолодження, вентиляцію
- Комунікаційний протокол зв'язку MODBUS
- Ручне регулювання кількості ввімкнених груп ТЕНів
- Затримка вимкнення вентилятора при відключенні електрокалорифера для його повного охолодження
- Клас захисту IP20
- Вага (нетто / бруutto) - 0.21 / 0.30 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 138x94x36 мм
- Габарити бруutto (ШхВхГ) - 156x120x46 мм



ТЕРМОДАТЧИК ЗОВНІШНІЙ¹

NTC 65 – термодатчик зовнішній призначений для зчитування температури в приміщенні і передачі даних контролеру програмованому.

- Висока точність визначення температури
- Можливість застосування групи датчиків для великих приміщень
- Можливість застосування у вибухонебезпечних приміщеннях
- Клас захисту IP65
- Вага (нетто / бруutto) - 0.09 / 0.10 кг
- Габарити нетто (ШхВхГ) - 65x128x42 мм
- Габарити бруutto (ШхВхГ) - 70x150x50 мм

¹ Опція.

13. ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ



З'єднання електродвигунів вентиляторів і елементів автоматики має бути виконане відповідно до технічної документації.



Перед підключенням електроживлення необхідно перевірити коректність з'єднання електродвигуна вентилятора і елементів автоматики.



Перед підключенням джерела живлення перевірте параметри електричної мережі на відповідність даним, зазначеним в цьому керівництві.



Електрична мережа, що живить обладнання та автоматику, повинна бути захищена від короткого замикання.




Перевірте наявність заземлення. Не допускайте використання обладнання без заземлення, це може призвести до пошкодження майна, травм або загибелі персоналу.

14. ПІДКЛЮЧЕННЯ

PROTON®

PROTON EL12|EL23|EL30



! Забезпечте встановлення пристрою, що захищає джерело живлення від короткого замикання (на схемі SF).

! Перед експлуатацією обладнання необхідно вимкнути режим захисту від разморожування в контролері програмованому.

! Перед експлуатацією обладнання ознайомтеся з керівництвом на контролер програмований.

! Перед експлуатацією обладнання необхідно ввімкнути режим затримки вимкнення вентилятора в контролері програмованому.

! Використання регуляторів обертів вентилятора, забороняється.

ТАБЛИЦЯ РОЗРАХУНКУ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДРІТ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ПЕРЕРІЗУ

Матеріал провідника - мідь:

Переріз струмопровідної жили, мм ²	Матеріал провідника - мідь			
	Напруга, 220 В		Напруга, 380 В	
	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт
1.5	19.0	4.2	19.0	12.5
2.5	27.0	5.9	25.0	16.5
4.0	38.0	8.3	30.0	19.8
6.0	46.0	10.1	40.0	26.4
10.0	70.0	15.4	50.0	33.0
16.0	85.0	18.7	75.0	49.5
25.0	115.0	25.3	90.0	59.4
35.0	135.0	29.7	115.0	75.9
50.0	175.0	38.5	145.0	95.7
70.0	215.0	47.3	180.0	118.8
95.0	260.0	57.2	220.0	145.2
120.0	300.0	66.0	260.0	171.6

Матеріал провідника - алюміній:

Переріз струмопровідної жили, мм ²	Матеріал провідника - алюміній			
	Напруга, 220 В		Напруга, 380 В	
	Струм, А	Потужність, кВт	Струм, А	Потужність, кВт
–	–	–	–	–
2.5	20.0	4.4	19.0	11.6
4.0	28.0	6.1	23.0	15.1
6.0	36.0	7.9	30.0	19.8
10.0	50.0	11.0	39.0	25.7
16.0	60.0	13.2	55.0	36.3
25.0	85.0	18.7	70.0	46.2
35.0	100.0	22.0	85.0	56.1
50.0	135.0	29.7	110.0	72.6
70.0	165.0	36.3	140.0	92.4
95.0	200.0	44.0	170.0	112.2
120.0	230.0	50.6	200.0	132.0



Увага!

Дані представлені як орієнтир.

ЗАЯВКА В СЕРВІСНУ СЛУЖБУ

В разі виникнення несправностей в роботі обладнання просимо звертатися в авторизований сервіс виробника заповнивши сервісну форму на офіційному сайті www.proton.com.ua



Сервісна служба: service@proton.kiev.ua

Відділ продажів: sales@proton.kiev.ua

Загальні питання: proton@proton.kiev.ua



+380 (44) 537-09-30

+380 (67) 258-02-02

+380 (50) 258-02-02

+380 (63) 258-02-02



Протон Груп, ТОВ

03057, Україна, м. Київ,

вул. Нестерова 3, оф. 411

PROTON

ПРОСТО ТА ЗРУЧНО



www.proton.com.ua

© 2021 PROTON

Всі статті, зображення, опубліковані в керівництві є об'єктами авторського права. Забороняється відтворення, адаптація, публікація або переклад вмісту даного керівництва без письмового дозволу правовласника. Будь-яка інформація, наведена в керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення.